

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego niżej wymienionych agregatów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

### Wykaz agregatów prądotwórczych:

1. GPW 330 VO	315 kVA	Stacjonarny Oczyszczalnia ul. Krymska,
2. IWECO IFO I 250	250 kVA	Stacjonarny SUW Graniczna ul. Graniczna,
3. VOLVO FDF130VS nr D13052.	140kVA	Stacjonarny PG ul. Gryczana,
4. ZPW 160 DTDEO	160 kVA	Stacjonarny PG ul. Gryczana,
5. 56ZPPd-SW680	125 kVA	Stacjonarny PS-1 ul. Wileńska,
6. 56ZPPd- SW680	125 kVA	Stacjonarny PWD ul. Rolna,
7. ZPW 45 DTDEZ 419	45 kVA	Pompownie Wołomin,
8. ZPW 45 DTDEZ 425	45 kVA	Na podwoziu Pompownie Wołomin,
9. GSL 30 D	31 kVA	Na podwoziu PD-2 ul. Parkowa,

### Zakres prac przeglądu:

- wymiana filtra oleju,
- wymiana filtra paliwa,
- wymiana oleju silnika,
- wymiana filtra powietrza,
- kontrola naciągu i stanu pasków klinowych,
- kontrola układu smarowania,
- kontrola układu paliwowego,
- kontrola układu chłodzenia,
- kontrola układu wydechowego,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola stanu połączeń wewnętrznych prądnicy,
- kontrola stanu izolacji,
- uruchomienie i kontrola parametrów wyjściowych,
- kontrola działania automatyki i SZR-u,
- w razie potrzeby: wymiana płynu chłodzącego,
- sporządzenie protokołów przeglądu,

### Zakres dodatkowy dla agregatu prądotwórczego IWECO IFO I 250 SUW Graniczna:

- wymiana termostatu,