

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn. 29.04.2015

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią	Stanowisko Uczestnika narady	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego	Bez uwag	Paweł Susoł	Podpis nieczytelny
2.	MZDiZ Wołomin	-	nieobecny	-
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Bez uwag	Michał Sawicki	Podpis nieczytelny
4.	Projektant	-	nieobecny	-
5.				

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Bożena Kowalewska
Podpis nieczytelny

Za zgodność z oryginałem:

Z up. Starosty Wołomińskiego
INSPEKTOR
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Jolanta Zakrzewska

TOM 2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

STAROSTWO
POWIATOWE W OŁOŃCIE
Wydział Budownictwa
05-200 Włocławek, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787 106 106 107 110 114

I. OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787 43 110, 111, 112, 113, 114

OPIS TECHNICZNY – branża sanitarna

1. Przedmiot , zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:
 - śr. 200 mm – L = 1477,0 m
 - śr. 200 mm – L = 253,5 m/ 31 szt.
 - śr. 160 mm – L = 398,5 m/ 54 szt.

Łącznie : L = 2129,0 m

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur:
 - PE śr. 110 mm – L = 489,0 m
 - urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej (przepompownia ścieków, studnia pomiarowa),
 - elementów towarzyszących (studnie rewizyjno – połączeniowe, elementy oznaczeniowe),
- w miejscowości Majdan, na działkach nr ew. 248, 291, 315/2, 339/1, 347/8, 347/10, 348/1, 269/4 w gminie Wołomin.

2 . Rozwiązanie techniczne.

Projektowane roboty budowlane będą polegać na :

- wytyczeniu trasy kanałów sieci kanalizacji sanitarnej ,
- wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie (np. istn. wjazdy),
- wykonaniu wykopów ,
- odwodnieniu wykopów ,
- ułożeniu kanałów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej) i elementów towarzyszących ,
- wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (przepompowni ścieków, studni pomiarowej, studni zasuw, studni rewizyjnych)
- zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ,
- przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie , zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

UWAGA :

- Stopień zagęszczenia min. 0,97
- Wszelkie naruszone nawierzchnie ułożyć wg stanu pierwotnego.

POWIATOWE STAROSTWO
WOŁOMIN
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787 42 100 w 106 107 110 114