

L.dz.DT/321/03/2025
Nr.wn. 203/Ks/2025

Wołomin, dnia 12.03.2025 r.

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza, stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obr. Leśniakowizna, gm. Wołomin

***Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin***

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1, poniżej przedstawia warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza, stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obr. Leśniakowizna, gm. Wołomin:

- w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza, stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obr. Leśniakowizna należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, Lca=150,0 m, $i_{\min}=5\%$ na odcinku od istniejącej studni kanalizacyjnej na istniejącym odgałęzieniu sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC przy granicy z ul. Kasprzykiewicza do wysokości dz. ew. nr 119/16 obr. Leśniakowizna i zakończyć studnią.
- Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie Ø425 PP, studnie Ø1200 bet. z włazami Ø600 klasy D 400, pokrywa żelbet.
- Od ww. projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować odgałęzienia Ø160 PVC do granic nieruchomości i po wykonaniu zaślepić. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczającej średnicy przewodu kanalizacyjnego dopuszcza się jego zmianę
- **W związku z powyższym należy:**
 - Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci z odgałęzieniami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Rzędne włączenia przewodów do istniejących sieci należy zweryfikować w terenie.
 - W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania sieci.
 - Opracować projekt budowlany sieci z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
 - Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.

- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- W przypadku budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych inwestor zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządził: Aleksandra Gajcy, Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji

Marta Grzęda-Malinowska