

L.dz.DT/420/03/2025

Wołomin, dnia 27.03.2025 r.

Nr wn. 206/W/2025

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. Suchej i ul. Granicznej w Zagościńcu.

***Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin***

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1, poniżej przedstawia warunki techniczne **na budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. Suchej i ul. Granicznej w Zagościńcu:**

- **W ul. Suchej, stanowiącej dz. ew. nr 122/8, 13/3, 195 obr. 08 Zagościńiec** należy wybudować sieć wodociągową Ø125 PE, $L_{ca}=965,0$ m na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej Ø90 PVC w ul. Suchej na wysokości dz. ew. nr 122/3 obr. 08 do wysokości skrzyżowania z ul. Graniczną
- **W ul. Granicznej, stanowiącej dz. ew. nr 179/1, 179/2 obr. 08 Zagościńiec** należy wybudować sieć wodociągową Ø125 PE, $L_{ca}=100,0$ m od w/w projektowanej sieci wodociągowej w ul. Suchej i połączyć z istniejącą siecią wodociągową Ø110 PE w ul. Granicznej na wysokości skrzyżowania z ul. Krańcową w Zagościńcu.
- Od w/w projektowanej sieci wodociągowej Ø125 PE należy wybudować odgałęzienia Ø40x3,7 PE do granic nieruchomości i po wykonaniu zaślepić. Na każdym przewodzie wodociągowym należy zamontować zasuwy odcinające ZDØ40. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczającej średnicy przewodu wodociągowego dopuszcza się jego zmianę (wraz z doбором odpowiedniej zasuwy).
- Istniejące przyłącza wodociągowe na w/w odcinku należy przełączyć do w/w projektowanej sieci wodociągowej Ø125 PE przewodem Ø40 PE-100 SDR11. Na każdym przewodzie wodociągowym należy zamontować zasuwy odcinające Ø40.
- Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej: przewody Ø125 PE-100, zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem Ø100, hydranty Ø80.

W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej sieci wraz z odgałęzieniami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych. Rzędne włączenia przewodów do istniejących sieci należy zweryfikować w terenie.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania sieci wraz z przyłączami.

- Opracować projekt budowlany sieci wraz z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządziła: Agata Bartosiewicz, Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji

Marta Grzęda-Malinowska