

L.dz.DT/1341/12/2024
Nr.wn. 817/W/2024

Wołomin, dnia 18.12.2024

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci wodociągowej w ul. Poligonowej w Leśniakowiznie, na terenie dz. ew. nr 35 obr. Cięciwa oraz w drodze dojazdowej, stanowiącej dz. ew. nr 112 obr. Cięciwa.

***Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin***

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie przy ul. Granicznej 1 poniżej przedstawia warunki techniczne **na budowę sieci wodociągowej w ul. Poligonowej w Leśniakowiznie, na terenie dz. ew. nr 35 obr. Cięciwa oraz w drodze dojazdowej, stanowiącej dz. ew. nr 112 obr. Cięciwa:**

- Istniejące odgałęzienie sieci wodociągowej Ø110 PE, $L_{ca}=15,0$ m położone na skrzyżowaniu ul. Kasprzykiewicza i ul. Poligonowej w Leśniakowiznie należy przebudować przewodem Ø 225 PE i włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø225 PE w ul. Kasprzykiewicza za pośrednictwem trójnika żeliwnego, kołnierzowego Ø250/200/250. Na przebudowanym przewodzie, tuż za trójnikiem, należy zamontować zasuwę kołnierzową Ø200 żeliwną.
- W ul. Poligonowej w Leśniakowiznie (dz. ew. nr 230/3, 230/2, 230/1,437, 483 obr. Leśniakowizna) należy wybudować sieć wodociągową Ø 225 PE $L_{ca}=1315,0$ m na odcinku od ww. przebudowanego odgałęzienia sieci wodociągowej do granicy z miejscowością Cięciwa.
- Na terenie dz. ew. nr 35 obr. Cięciwa oraz w drodze dojazdowej, stanowiącej dz. ew. nr 112 obr. Cięciwa, należy wybudować sieć wodociągową Ø225 PE $L_{ca}=770,0$ m na odcinku od projektowanej sieci wodociągowej Ø 225 PE na granicy dz. ew. nr 483 obr. Leśniakowizna do wysokości projektowanej sieci wodociągowej Ø 160 PE na rogu ulic Polnej i Wołomińskiej w Cięciwie.
- Od ww. projektowanej sieci wodociągowej Ø225 PE w ul. Poligonowej należy wybudować odgałęzienie sieci wodociągowej Ø125 PE w kierunku ul. Aleja Dębów – dz. ew. nr 482 obr. Leśniakowizna.
- Projektowaną sieć wodociągową Ø 225 PE w ul. Poligonowej pod rzeką Czarna Struga (dz. ew. nr 230/2 obr. Leśniakowizna) należy poprowadzić w rurze osłonowej.
- Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej: przewody PE HD 100 SDR 11 Ø225x20,5 mm, PE HD 100 SDR 11 Ø125 x 11,4 mm (w przypadku budowy sieci wodociągowej metodą bezwykopową należy stosować przewody PE HD 100-RC SDR 11) zasuwę kołnierzowe żeliwne z miękkim uszczelnieniem Ø200, Ø100, hydranty Ø80 ppoż.

W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci wraz z odgałęzieniami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych. Rzędne włączenia przewodów do istniejących sieci należy zweryfikować w terenie.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie poradą koordynacyjną sytuowania sieci.
- Opracować projekt budowlany sieci (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dzienniki robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządził: Michał Sawicki, Aleksandra Gajcy dział techniczny

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji
Marta Grzęda-Malinowska