

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na: „*Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Legionów do ul. Matejki w Wołominie*”.

**Pytania**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. zamówienia technologią krakingu statycznego?

**Odpowiedzi**

1. Zamawiający dopuszcza metodę krakingu statycznego.

KIEROWNIK  
Dział Inwestycji  
*Urszula Kotdej*  
Urszula Kotdej