

PYTANIA

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wykonał sieć i instalację zasilania biogazem od zbiornika biogazu do agregatu kogeneracyjnego. Z wizji lokalnej jaką u Państwa przeprowadziłem wyglądało, że jest poprowadzona już sieć gazowa od zbiornika biogazu do miejsca w którym agregat będzie posadowiony – proszę o potwierdzenie.
2. Wykonana instalacja i sieć ma zapewnić przygotowanie biogazu (oczyszczanie biogazu ze składników niepożądanych ...), aby zastosować się do tego wymogu, Wykonawca musi zastosować filtr z węglem aktywnym aby usunąć nadmiarowe ilości siloxanów. Czy Wykonawca ma wliczyć w cenę kontraktu na okres 3 lat gwarancji i potem dodatkowo na 2 lata, koszty wsadu jakim jest węgiel aktywny wymienianego około raz do roku w zależności od stężenia wejściowego siloxanów, zgodnie z zapisem pt. "W okresie gwarancji wszystkie koszty eksploatacyjne łącznie z serwisem ponosi Wykonawca z wyłączeniem olejów, smarów i świec zapłonowych.", "Koszt obsługi serwisowej w minimum 2-letnim okresie pogwarancyjnym stanowi jedno z kryterium oceny oferty (20%) ?

ODPOWIEDZI

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania brakujących elementów sieci i instalacji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania agregatu kogeneracyjnego.
2. Koszt zakupu węgla aktywnego jest wyłączony z zakupu w okresie gwarancji i obsługi serwisowej. Do obowiązków Wykonawcy jest tylko poinformowanie eksploatującego o konieczności wymiany złoża.


CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski


PREZES ZARZĄDU
Paweł Solis