

Dot. Przetargu na „*Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego na biogaz dla oczyszczalni ścieków KRYM*” dotyczącego projektu „*Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin*” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

1. Zamawiający dodaje zapis w Dodatku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3.q) następującej treści:  
„W związku z pojawieniem się w ostatnim okresie eksploatacyjnym dużej ilości krzemionki osadzającej się w piecu, należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie siloxanów z biogazu. Stacja usuwania siloxanów powinna charakteryzować się kompaktową budową i niskimi kosztami eksploatacyjnymi”.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wojciech Jankowski*

PREZES ZARZĄDU

*Paweł Solis*