

## RAPORT Z BADAŃ NR 80/2026/W

**Zleceniodawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Dział Produkcji Wody  
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

**Nr zlecenia:** 02/2026/W

<b>Miejsce pobierania/ punkt pobierania:</b> SUW Lipińska – wyjście do sieci/ kurek czerpalny.						
<b>Rodzaj próbki</b>		Woda do spożycia przez ludzi				
<b>Próbkobiorca</b>		Paulina Mistrz				
<b>Numer protokołu pobierania</b>		47/W/2026	<b>Metoda pobierania</b>		PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)	
<b>Data i godzina pobierania / przyjęcia próbek</b>		11.06.2026 r., godz.: 11:05/ 11.06.2026 r., godz.: 12:00				
<b>Data rozpoczęcia/ zakończenia badania</b>		11.01.2026 r./ 12.01.2026 r.				
<b>Ocena próbki przy przyjęciu</b>		próbka odpowiednia do badań		<b>Kod próbki</b>	W/2606-21	
<b>L.p.</b>	<b>Badany parametr</b>	<b>J.m.</b>	<b>Metoda</b>	<b>Wynik ± Niepewność</b>	<b>NDS</b>	<b>O</b>
1	Indeks nadmanganianowy	mg/l O <sub>2</sub>	Test firmy HACH LANGE nr LCK 394	1,2	5,0	-

**Legenda stosowanych oznaczeń:**

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z RMZ z dnia 07.12.2017 (DZ.U. 2017 poz.2294).

O - stwierdzenie zgodności wyniku z wyspecyfikowanymi wymaganiami- zgodny (ZG) / niezgodny (NZG) lub opinia i interpretacja w odniesieniu do wyników jakościowych/ rezultatów z badań – spełnia (SP) / nie spełnia (NSP)

A - metoda akredytowana.

Z - metoda zatwierdzona przez PPSE w Wołominie, Decyzja HK – 5/2025

W- norma wycofana.

\* - informacje uzyskane od Zleceniodawcy. za ich treść Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności.

\*\* - badanie wykonywane poza siedzibą laboratorium.

1 - wyniki badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe akredytowanej metody przedstawiane są jako odpowiednio „< wartość pomiarowa dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego” . Wyniki te stanowią informację o rezultatach badań. Z tak przedstawionymi rezultatami badań przedstawiane są niepewności rozszerzone dotyczące odpowiednio górnej / dolnej granicy zakresu pomiarowego. W przypadku rezultatów badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację.

Uwagi i dodatkowe ustalenia: brak.

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Raporcie).

Niniejszy Raport z badań bez zgody Kierownika Laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ .

W przypadku gdy próbka pobierana jest przez Zleceniodawcę podana niepewność nie obejmuje niepewności pobierania próbki.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że ustalono inaczej.

Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi. Opis postępowania ze skargami dostępny jest na życzenie.

Liczba egzemplarzy Raportu dla Zleceniodawcy: 1

Liczba egzemplarzy Raportu a/a: 1

<b>Wydano dnia</b> 18.06 2026	<b>Autoryzował</b> E. Kucjanowska	<b>Zatwierdził</b> Magdalena Sęk MSK Kierownik Laboratorium
-------------------------------------	--------------------------------------	--

**KONIEC RAPORTU Z BADAŃ**