

Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu na „*Sukcesywną dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego oraz polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu.*”

Zamawiający zmienia pkt. 6 Części A opisu przedmiotu zamówienia

z:

„6. *Wymagana wydajność nadawy na stół odwadniający – nie mniej niż 350 kg s.m./h*”.

na:

„6. *Wymagana wydajność nadawy na stół odwadniający – nie mniej niż 300 kg s.m./h*”.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Wódczyńska
Urszula Koldej-Nowicka