

Wołomin, dnia 20.07.2018 r.

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie”

**PYTANIE**

1. Czy Zamawiający dopuści rury PE RC dwuwarstwowe oraz rury PE (PN-EN 12201-2) firmy Wavin o długości sztangi l=13m? Dotyczy rur w zakresie średnic dn90-dn315. Rury spełniają wszystkie wymogi wskazane i opisane w Siwz.

**ODPOWIEDŹ**

- Ad. 1 Zamawiający dopuszcza rury PE o długości sztangi L=13,0 mb w zakresie średnic Dn 90 – Dn 315mm

P.O. KIEROWNIK  
Dział Inwestycji

*Elżbieta Płaczek*  
Elżbieta Płaczek