

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka”
DI/40/2018

PYTANIE

1. Prosimy o doprecyzowanie współczynnika Q3 w przypadku poz. 1 i 6 tabeli III (wodomierze jednostrumieniowe, przemysłowe) opisu przedmiotu zamówienia:
dla wodomierza DN50 L=270 mm podano Q3=15 oraz 25 m³/h
dla wodomierza DN100 L=360 mm podano Q3=50 oraz 100 m³/h

ODPOWIEDŹ

- Ad. 1 Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy współczynnika Q3 w Tabeli III poz. 1 i 6 (wodomierze jednostrumieniowe, przemysłowe) opisu przedmiotu zamówienia następująco:
dla wodomierza poz. 1 - DN 50, Q3=25m³/h, L=270 mm + liczydło szklano - metalowe (Q3= 25 m³/h)
dla wodomierza poz. 6 - DN 100, Q3= 100m³/h, L=360 mm + liczydło szklano-metalowe (Q3=100m³/h)
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą umieścił na stronie Internetowej www.pwik.wolomin.pl poprawiony formularz ofertowy.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kołdej-Nowak
Urszula Kołdej-Nowak