

Wołomin, dnia 13.06.2019

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej, przebudowę instalacji biogazowej oraz modernizacja pomostu stalowego zbiornika osadu zmieszanego na terenie oczyszczalni ścieków KRYM”.

#### PYTANIE

1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przewodu zasilania eN i sterowania między obiektem nr20 (WKF) i obiektem nr13 (budynek techniczny) jest w zakresie Zamawiającego, a tym samym pozycja 110 przedmiaru obejmuje tylko montaż i podłączenie dostarczonego przez Zamawiającego przepływomierza.
2. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie instalacji biogazu (poz. 148 przedmiaru) jest po stronie Zamawiającego.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania IV Modernizacja pomostu zbiornika osadu zmieszanego, dostawa mieszadła nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
4. Z uwagi na wymóg Zamawiającego załączenia kosztorysu ofertowego, prosimy o udostępnienie przedmiarów w edytowalnej formie lub w postaci niezabezpieczonego pliku, w celu umożliwienia zapisania go w edytowalnej wersji.
5. Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w w/w postępowaniu z uwagi na czas niezbędny do pozyskania ofert dostawców oraz przeanalizowania realizacji zadania zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 19 czerwca 2019 roku.

#### ODPOWIEDŹ

- Ad. 1 Potwierdzamy, że wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki są w zakresie Zamawiającego. Przepływomierz biogazu będzie dostarczony przez Zamawiającego i w zakresie Wykonawcy jest tylko montaż na instalacji bez podłączeń elektrycznych.
- Ad. 2 Potwierdzamy uruchomienie instalacji biogazu jest po stronie Zamawiającego
- Ad. 3 Potwierdzamy, że dostawa i montaż mieszadła jest po stronie Zamawiającego.
- Ad. 4 Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej przedmiary w wersji edytowalnej.
- Ad. 5 Zamawiający zmienia termin składania ofert z 17.06.2019 r z godz. 10:45 na dzień 19.06.2019 na godz. 10:45. W związku z prowadzoną zmianie ulegają poniższe zapisy SIWZ:

**a) zmianie ulega pkt. 2 Rozdziału VI i otrzymuje brzmienie:**

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**  
**ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN**

i oznaczone hasłem:

**„Przebudowa instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej, przebudowa instalacji biogazowej oraz modernizacja pomostu stalowego zbiornika osadu zmieszanego na terenie oczyszczalni ścieków KRYM”**

dotatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:

**„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 19.06.2019 r. godz. 11:00”**

**b) zmianie ulega pkt. 1i 6 Rozdziału XIV i otrzymują brzmienie:**

1. Termin składania Ofert upływa **19.06.2019 roku o godzinie 10:45**
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **19.06.2019 roku o godzinie 11<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

**KIEROWNIK**  
**Dział Inwestycji**  
*Urząd - Magicka*  
**Urszula Koldej-Nowicka**