

Wołomin, dnia 08.04.2019

Wyjaśnienia do przetargu na „*Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN400 w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej i ul. Reja w Wołominie*”.

1. W ogłoszeniu o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie terminu realizacji zamówienia nie wpisano terminu dostarczenia dokumentacji powykonawczej, prawidłowy zapis to:
 - a. *Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie 70 dni od daty zawarcia Umowy. Prace należy skoordynować z remontem ul. Wileńskiej prowadzonym przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.*
 - b. *Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.*
2. W związku z pojawieniem się rozbieżności pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia, a dokumentacją techniczną w zakresie wytrzymałości wewnętrznej przewodu, Zamawiający informuje, że wiążące są zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia i wymaga, aby rękaw samonośny spełniał poniższe wymaganie:
wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,4 MPa – ze względu na ciśnieniowy charakter pracy przewodu.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Ukorska - Nowicka
Urszula Koldej-Nowicka