

Wołomin, dnia 08.04.2019

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „*Kompleksową, wielobranżową przebudowę układu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wołominie*”.

PYTANIA

1. Dostarczona dokumentacja w części dotyczącej AKP nie daje informacji na poniższe zagadnienia. A mianowicie:
 - jakich producentów sterowniki mają być zastosowane - do wyboru mamy np. Siemens, Omron, Mitsubishi.
 - jakich producentów panele?
 - jakich producentów regulatory ciśnienia?
 - jakie termiczne przepływomierze masowe.

ODPOWIEDŹ

Ad. 1 Zamawiający nie stawia wymagań, aby dostarczone urządzenia pochodziły od konkretnego producenta, jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- zgodnie z Rozdziałem II. pkt C ppkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Do sterowników niekompatybilnych z istniejącymi na obiekcie należy dołączyć oprogramowanie inżynierskie oraz narzędzia do komunikacji”, w Przedsiębiorstwie stosowane są sterowniki wago seria 750,
- zaoferowane panele powinny posiadać przekątną minimum 15”, urządzenia stosowane w Przedsiębiorstwie to panel weintek,
- regulator ciśnienia - w Przedsiębiorstwie nie ma wprowadzonej unifikacji regulatorów ciśnienia. W związku z powyższym, w ramach ww. urządzenia wymagane jest spełnienie wymagań funkcjonalnych regulatora,
- wymagania szczegółowe dla przepływomierzy zostały opisane w Rozdziale II pkt. D Opisu Przedmiotu Zamówienia, urządzenia stosowane w Przedsiębiorstwie to przepływomierze masowe Endress + Hauser.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kołdej-Nowicka
Urszula Kołdej-Nowicka