

Wołomin, dnia 08.04.2019

Wyjaśnienia do przetargu na „**Kompleksową, wielobranżową przebudowę układu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wołominie**”.

Zmawiający wyłącza z zakresu opracowania kolektor wody surowej, użytkownik obiektu rezygnuje z wymiany rurociągu fi 400 z uwagi na bardzo dobry stan zamontowanego materiału.

Zamawiający uzupełnia wymagania w zakresie zbierania danych przez sterownik o zapewnienie zliczania przepływu wody surowej i powietrza przez sterownik.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kotdej-Nowicka
Urszula Kotdej-Nowicka