

Wołomin, dnia 03.02.2020 r.

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „Wymianę rurociągów wewnętrznych na SUW Graniczna w Wołominie”- DI/73/2019

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie:

1. Czy śruby (nieujęte w zestawieniu) są po Państwa stronie? Czy należy zamontować stare?
2. Czy przewidziano potrzebę montażu kompensatorów na długich liniach do filtrów pionowych (zmiana długości rurociągu przy zmianie temperatury)?
3. Czy Zamawiający będzie posiadał na stanie nowe zawory, na wypadek, kiedy okaże się, że stare nie nadają się do ponownego zamontowania? Brak części serwisowych doprowadzi do wielodniowego przestoju w pracach.
4. Czy Zamawiający będzie posiadał na stanie inne elementy występujące w strukturach rurociągów?
5. Wnoszę o zmianę zapisów SIWZ w zakresie punktu 4 k SIWZ na następujące: Wykonanie co najmniej jednego zadania (...) o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł (...), względnie np. jednego zadania o wartości 1,5 raza przekraczającego kwotę 250 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ

- Ad. 1 Integralnym załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia określającym jego zakres jest. m.in. przedmiar robót. Zgodnie z objaśnieniem ujętym w przedmiarze robót, przygotowując kosztorys ofertowy, Wykonawca zobowiązany jest założyć że każda cena jednostkowa ujęta w kosztorysie zawiera w sobie wszystkie niezbędne czynności/materiały konieczne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności m.in. dostawę oraz montaż nowego elementu instalacji wraz z materiałami montażowymi (śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki, obejmy, podpory jeśli konieczne itp.). Śruby należy zatem zamontować nowe, dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
- Ad. 2 Integralnym załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia określającym jego zakres jest. m.in. przedmiar robót. Zgodnie z objaśnieniem ujętym w przedmiarze robót, przygotowując kosztorys ofertowy, Wykonawca zobowiązany jest założyć że każda cena jednostkowa ujęta w kosztorysie zawiera w sobie wszystkie niezbędne czynności/materiały konieczne do wykonania zamówienia. Zamówienie musi być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną a docelowa instalacja ma zapewniać bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców – musi być zatem instalacją w której wystąpienie awarii jest zminimalizowane. Kwestia konieczności montażu kompensatorów pozostawiona jest do decyzji Wykonawcy. Zamawiający zaznacza jednak, że niezależnie od zastosowania lub niezastosowania kompensatorów odpowiedzialność za wystąpienie ewentualnej awarii powstałej na skutek niewystarczającej kompensacji temperaturowej rurociągu, ponosić będzie Wykonawca.

- Ad. 3 Zamawiający posiada wystarczający w ocenie Zamawiającego zapas zaworów.
Ad. 4 Prosimy o doprecyzowanie elementów „struktury rurociągów” nie podlegających wymianie w ramach niniejszego zamówienia, których zapas w ocenie Wykonawcy powinien utrzymywać Zamawiający.
Ad. 5 Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis