

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Lp	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Ilość	Producent
1	Zbiornik reakcji	ø2400mm, H=4710mm	3	FUNAM - Wrocław/ Prowodrol - Sulęcichów
2	Filtry automatyczne FM-2.8/2	ø2800mm, H=5000mm złozo "DEFEMAN"	4	FUNAM - Wrocław/ Prowodrol - Sulęcichów
3	Dmuchawa RB-50	Q=8.4 m³/min, ΔP=0.9 Ba N=22.0kW, n=2680obr/min	2	Spomasz - Ostrów Wlkp./ CompRot - Wrocław
4	Pompa płuczaca GTI 125 b-TL	Q=300m³/h, H=20m N=22.0kW, n=1468obr/min	2	GZUT Gliwice/ Svanhoj - Dania
5	Zestaw pompowy 3 x GTI 125 b-TL	Q=3*350=1050m³/h, H=50m N=3*75=225kW, n=2963obr/min	1	GZUT Gliwice/ Svanhoj - Dania
6	Agregat ze sprężarką tl. bezolejowa AB40-380-400	Q=40.0m³/h, ΔP=1.0 MPa N=7.5kW, n=2920obr/min	2	Atlas Copco - Wrocław Airpol - Poznań
7	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=400mm, Q=540m³/h v=1.5m/s	1	Endress+Hauser/ Danfoss
8	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=250mm, Q=280m³/h v=1.7m/s	1	Endress+Hauser/ Danfoss
9	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=250mm, Q=140m³/h v=2.0m/s	8	Endress+Hauser/ Danfoss
10	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=150mm, Q=140m³/h v=0.9m/s	8	Endress+Hauser/ Danfoss

RZUT BUDYNKU SUW

SKALA 1 : 75

