

Wołomin, dnia 22.02.2024

Dot.: przetargu na „Dostawę asortymentu i armatury wodociągowej dla budowy (oraz przebudowy odcinka sieci) sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. 1-go Maja na odc. od ul. Oleńki do ul. Al. Niepodległości w Wołominie w km 30+80 do km 31+84” - DI/4/2024

Pytania

1. Czy dopuszczają Państwo do postępowania „Dostawa asortymentu i armatury wodociągowej dla budowy (oraz przebudowy odcinka sieci) sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. 1-go Maja na odc. od ul. Oleńki do ul. Al. Niepodległości w Wołominie w km 30+80 do km 31+84” - DI/4/2024” rur PE, które są zgodne z normą 12201, posiadają Krajową Ocenę Techniczną ITB - KOT-2020/1246 wydanie 2, potwierdzającą, że rury z materiału PE100RC są wyprodukowane zgodnie ze standardami DIN CERTCO LUB TUV i z materiału certyfikowanego na zgodność z DIN CERTCO ale nie posiadające tego certyfikatu?

Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający dopuszcza rury o parametrach równoważnych ale nie gorszych niż rury wymienione w SWZ. Rury muszą posiadać m. in. następujące parametry: PE 100 RC SDR11 PN 16, atesty higieniczne, certyfikat DIN CERTCO lub dokument innej niezależnej instytucji potwierdzającej wymagania Zamawiającego.

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji
Marta Grzęda-Malinowska