

Wołomin, dnia 21.02.2024

Dot.: przetargu na „Dostawę asortymentu i armatury wodociągowej dla budowy (oraz przebudowy odcinka sieci) sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. 1-go Maja na odc. od ul. Oleńki do ul. Al. Niepodległości w Wołominie w km 30+80 do km 31+84” - DI/4/2024

Pytania

1. W związku z ogłoszeniem przetargu na: „Dostawę asortymentu i armatury wodociągowej dla budowy (oraz przebudowy odcinka sieci) sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. 1-go Maja na odc. od ul. Oleńki do ul. Al. Niepodległości w Wołominie w km 30+80 do km 31+84” -DI/4/2024, proszę o uszczegółowienie pozycji:
 - płozy PEHD jednostką miary są sztuki czy **komplet na daną średnicę?**
 - tuleja kołnierkowa z PE jaki SDR17 czy **SDR11?**
 - mufy elektrooporowe SDR17 **czy SDR11?**
 - króćce żeliwne dwukołnierkowe **jakiej długości?**
 - na komplety śrub zaliczamy- **śruba + nakrętka + podkładka po 8 szt.?**

Odpowiedzi

Ad. 1 Zamawiający uszczegóławia powyższe pozycje następująco:

- płozy PEHD jednostką miary są sztuki czy **komplet na daną średnicę?** – **płozy PEHD należy uwzględnić jako komplet.**
- tuleja kołnierkowa z PE jaki SDR17 czy **SDR11?** – **zgodnie z SDR rur (SDR 11)**
- mufy elektrooporowe SDR17 **czy SDR11?** – **zgodnie z SDR rur (SDR 11)**
- króćce żeliwne dwukołnierkowe **jakiej długości?** – **min. 600mm, uszczegółowienie długości danego elementu, na etapie realizacji w terenie budowy sieci wodociągowej.**
- na komplety śrub zaliczamy- **śruba + nakrętka + podkładka po 8 szt.? – komplet śrub Zamawiający rozumie jako: śruba+ nakrętka+ podkładka = 8 sztuk.**

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji

Marta Grzęda-Malinowska