

L.dz.DT/1604/10/2021  
Nr.wn. 510/W-Ks/2021

Wołomin, dnia 15.10.2021 r.

### WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Morelowej w Lipinkach.

**Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
**ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1, poniżej przedstawia warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Morelowej w Lipinkach:

- w ul. Morelowej w Lipinkach należy wybudować sieć wodociągową  $\varnothing 125$  PE,  $L_{ca}=145,0$  m na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej  $\varnothing 90$  PVC w ul. Słonecznej do wysokości dz. ew. nr 229/5 i zakończyć hydrantem.
- Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej: przewody  $\varnothing 125$  PE-100, zasuwę  $\varnothing 100$ , hydranty  $\varnothing 80$ .
- Od w/w projektowanej sieci wodociągowej  $\varnothing 125$  PE należy wybudować odgałęzienia  $\varnothing 40 \times 3,7$  PE do granic nieruchomości i po wykonaniu zaślepić. Na każdym przewodzie wodociągowym należy zamontować zasuwę odcinającą ZD $\varnothing 40$ . W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczającej średnicy przewodu wodociągowego dopuszcza się jego zmianę (wraz z doбором odpowiedniej zasuwę).
- w ul. Morelowej w Lipinkach należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 200$  PVC,  $L_{ca}=135,0$  m na odcinku od istniejącego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 200$  PVC na granicy z ul. Słoneczną do wysokości dz. ew. nr 229/5 i zakończyć studnią.
- Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie  $\varnothing 425$  PP, studnie  $\varnothing 1200$  bet. z włączami  $\varnothing 600$  klasy D 400, pokrywa żelbet.
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować odgałęzienia  $\varnothing 160$  PVC do granic nieruchomości i po wykonaniu zaślepić. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczającej średnicy przewodu kanalizacyjnego dopuszcza się jego zmianę

#### W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci z odgałęzieniami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Rzędne włączenia przewodów do istniejących sieci należy zweryfikować w terenie.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie poradą koordynacyjną sytuowania sieci.
- Opracować projekt budowlany sieci (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- W przypadku budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych inwestor zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządził: Piotr Dębski, Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych  
i Inwestycji

Marta Grzęda-Malinowska