

L.dz.DT/1634/10/2021
Nr.wn. 540/Ks/2021

Wołomin, dnia 29.10.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Kochanowskiego do wysokości dz. ew. nr 42/3 obr. 03 w Wołominie.

**Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1, poniżej przedstawia warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Kochanowskiego do wysokości dz. ew. nr 42/3 obr. 03 w Wołominie:

- w ul. Powstańców Warszawy w Wołominie należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca}=250,0$ m na odcinku od istniejącego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC przy granicy z ul. Kochanowskiego do wysokości dz. ew. nr 42/3 obr. 03 w Wołominie i zakończyć studnią.
- Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie Ø425 PP, studnie Ø1200 bet. z włazami Ø600 klasy D 400, pokrywa żelbet.
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować odgałęzienia do granic działek Ø160 PVC lub Ø200 PVC i po wykonaniu zaślepić.

W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej sieci z odgałęzieniami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania sieci.
- Opracować projekt budowlany sieci z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- W przypadku budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych inwestor zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządził: Piotr Dębski, Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji

Maria Grzęda-Malinowska