

Wołomin, dnia 15.03.2022

Dot.: przetargu na „**Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 oraz na odcinku od ul. Ossowskiej do wys. dz. ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie**”- **DI/10/2022**

### Pytania

1. Zwracam się z prośbą o udostępnienie w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 oraz na odcinku od ul. Ossowskiej do wys. dz. ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie (postępowanie przetargowe nr DI/10/2022) uzgodnionych z zarządcami dróg projektów odtworzenia nawierzchni po pracach wodno-kanalizacyjnych.

### Odpowiedzi

Ad. 1 Zamawiający informuje iż nie posiada projektów odtworzenia nawierzchni po pracach wodno-kanalizacyjnych w ul. 1-go Maja. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji nr 64/2020 z dnia 20.01.2020 nr 66/2020 z dnia 20.01.2020 tj.:

- a) przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką wykonać metodą przecisku/przewiertu sterowanego w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni; na głębokości min. 1,5 m od niwelety jezdni;
- b) pod zjazdami sieć wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej, bez naruszania konstrukcji nawierzchni;
- c) na odcinku równoległym do osi jezdni sieć wodociągową wykonać metodą przecisku/przewiertu;
- d) powierzchnię wykopów otwartych ograniczyć do niezbędnego minimum. Wykopu wygradzić i oznakować;
- e) wykopy zasypać materiałem podatnym na zagęszczenie. Po zasypaniu warstwę kruszywa zagęścić do uzyskania wskaźnika  $I_s=1,0$ ;
- f) odtworzyć naruszone nawierzchnię do stanu poprzedniego; tereny zielone odtworzyć przez rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsiew trawą;
- g) naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. Zm.)

poniżej link do katalogu konstrukcji obowiązującego w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie:

<https://mzdw.pl/p/katalog-konstrukcji>

SPECJALNY  
Dział Inwestycji  
11.03.2022  
Elżbieta Płaczek