

Wołomin, dnia 01.04.2022

Dot.: przetargu na „*Modernizację układu napowietrzania komór nitryfikacji polegającą na wymianie dyfuzorów wraz z czyszczeniem komór osadu czynnego*”- DI/9/2022

### Pytania

1. Dotyczy treści dodatku nr 1 do SWZ, punkt 1. Czy osad do odwadniania będzie wpuszczony do wirówki PWiK ?”

### Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający realizuje kompleksowe zadanie, a więc wykaz zrealizowanych robót powinien zawierać metodykę czyszczenia komór i sposobu odwadniania osadu do wymaganych parametrów bez wykorzystania stacji odwadniania Zamawiającego.

SPECJALISTA  
Dział Inwestycji  
*gowa*  
Elżbieta Ptacek