

Wołomin, dnia 23.03.2022

Dot.: przetargu na „*Modernizację układu napowietrzania komór nityfikacji polegającą na wymianie dyfuzorów wraz z czyszczeniem komór osadu czynnego*”- DI/9/2022

Pytania

1. Czy Zamawiający wymaga referencji tylko na dostawę i montaż dyfuzorów, czy także na czyszczenie i odwadnianie osadu?
2. Czy rysunek techniczny rusztu monitorującego należy złożyć wraz z ofertą czy późniejszym terminie?

Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający realizuje kompleksowe zadanie, a więc wykaz zrealizowanych robót powinien zawierać informacje dotyczące czyszczenia komór, a także odwadniania wydobytych osadów.
- Ad. 2 Rysunek techniczny rusztu monitorującego składany jest przez Wykonawcę po podpisaniu umowy i musi być uzgodniony z Zamawiającym minimum na miesiąc przed rozpoczęciem właściwych prac.

UZUPEŁNIENIE

Zamawiający uzupełnia pkt. 7 *Wykonanie i dostarczenie instalacji 2-talerzowego rusztu monitorującego* Opisu Przedmiotu Zamówienia o poniższy zapis:

- zestaw do pomiaru ilości przepływającego powietrza (rotametr) do przymocowania do barierki

~~PREZES ZARZĄDU~~
~~Wojciech Jankowski~~