

Wołomin, dnia 06.04.2022

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o cenę na „Wymianę dwóch wciągników elektrycznych na pompowni Kobyłkowska, oraz montaż jednego wciągnika elektrycznego na pompowni Słoneczna” – DI/13/2022

PYTANIA

1. Chcieliśmy zapytać: czy przejazd wciągników ma być ręczny czy elektryczny?

ODPOWIEDŹ

Ad. 1 Zamawiający informuje, że przejazd wciągników ma być ręczny.


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski