

Wołomin, dnia 21.10.2016

dot.: przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie przykrycia zbiornika osadu zmieszanego na oczyszczalni ścieków KRYM wraz z instalacją odciągową do biofiltra” DI/44/2016

Pytania

1. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o zakresie zdefiniowanym przez postanowienia SIWZ.
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający uzyskał prawomocną Decyzję o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na budowę dla zakresu robót objętych Przedmiotem Zamówienia ?
Pytanie nr .2
Czy zamawiający dokonał zgłoszenia planowanych robót budowlanych i organ administracji nie wniósł do zgłoszenia zastrzeżeń w terminie przewidzianym Ustawą Prawo Budowlane ?
Pytanie nr 3.
Jeżeli zamawiający nie dysponuje decyzją , o której mowa w pytaniu 1 i nie dokonał zgłoszenia jak w pytaniu nr. 2 to po czyjej stronie będzie wykonanie obowiązków Inwestora poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego i czy do okresu realizacji Przedmiotu zamówienia wlicza się okres niezbędnych decyzji administracyjnych ?
2. Zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia punkt 3 podpunkt 11 kolor przykrycia należy określić z Zamawiającym.
Prosimy o podanie kolorystyki przykrycia ponieważ kolor zewnętrznej warstwy laminatu- żelkotu, w zależności od koloru , mieści się w granicach od 16 do 45 PLN +VAT/ kg i ma to wpływ na cenę.
3. Czy pomost zamontowany na przykryciu może przenosić siły reakcji od dachu ? Prosimy o włączenie do specyfikacji dokumentację pomostu i zdjęcia jego stanu technicznego.
4. Ile włazów należy przewidzieć w przykryciu do celu obsługi urządzeń i pobierania próbek?
5. Czy w zakres Przedmiotu Zamówienia wchodzi „ umieszczenie biofiltra przy zbiorniku osadu zmieszanego „ wraz z wykonaniem podłoża pod urządzenie .
6. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o :
 - a) parametry techniczne wentylatora biofiltra,
 - b) nominalną wydajność biofiltra,
 - c) wymaganą ilość powietrza wentylowanego z przestrzeni pod dachem.
7. Czy Zamawiający dokonał oceny zagrożenia wybuchem zbiornika osadu zmieszanego po hermetyzacji ? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie specyfikacji o tę ocenę. Jeżeli nie to po czyjej stronie będzie należało wykonanie tej oceny?
8. Czy w aktualnym stanie zbiornika obiekt ma wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem?

Odpowiedzi

W związku z powyższymi Pytaniami Oferenta Zamawiający zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie Rozdziału XIV pkt. 14 pdpkt. e) SIWZ.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Koldej-Nowicka
Urszula Koldej-Nowicka