

Wołomin, dnia 16.03.2017 r.

Dot.: przetargu na „Dostawę złóż filtracyjnych na potrzeby modernizacji odmanganiaczy na terenie SUW Graniczna w Wołominie” DI/6/2017

PYTANIE

1. W opisie przedmiotu zamówienia przywołano nazwę własną – Defeman - jednego ze złóż braunsztynowych występujących na rynku, stosowanych do usuwania manganu. Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji dopuszcza się inne złoża z grupy złóż braunsztynowych o parametrach jakości co najmniej takich, jak złoża Defeman. Prosimy także o podanie jednoznacznych parametrów jakości złoża, którymi posługiwać się będzie Zamawiający przy ocenie równoważności złóż.

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Zamawiający dopuszcza dostawę innych złóż katalitycznych niż Defeman.

Poniżej wymagania stawiane złożu katalitycznemu:

- Minimalna zawartość ditlenkumanganu > 80%
- Frakcja (0,8-1,0) – 3,0mm

W celu udokumentowania spełnienia w/w parametrów, wymagane jest załączenie do Oferty:

- Karta materiałowa / świadectwo kontroli jakości potwierdzające zawartość MnO₂;
- Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego / REACH;
- Atest Higieniczny dopuszczający zastosowanie złoża do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia;
- Referencje z 3 Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej potwierdzające skuteczną pracę oferowanego złoża w okresie nie krótszym niż 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kołdej-Nowicka
Urszula Kołdej-Nowicka