

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Lipinkach*” - DI/25/2017

PYTANIA

1. Prosimy Zamawiającego o informację, czy dysponuje on warunkami odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych. Prosimy o ich udostępnienie.
2. Prosimy Zamawiającego o informację, kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego związane z budową kanalizacji.
3. W związku z narzuconym w opinii nr 624/2014 obowiązkiem prowadzenia prac ziemnych związanych z budową kanalizacji w obrębie koron drzew sposobem ręcznym lub wykonaniem kanalizacji bezrozkopowo prosimy o przedstawienie inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Słonecznej. Naszym zdaniem jest ona niezbędna do prawidłowego wyliczenia zakresu koniecznych do realizacji inwestycji prac.

ODPOWIEDŹ

- Ad. 1 Zamawiający dysponuje warunkami otworzenia nawierzchni w ul. Słonecznej w msc. Lipinki - parametry zagęszczenia gruntu i podbudowy dla KR2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2, warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S odtworzona na całej szerokości jezdni, szczeliny poprzeczne uszczelnione taśmą do nawierzchni asfaltowych, grubości warstw analogiczne jak w istniejącej nawierzchni, studnie i wpusty wyregulowane do poziomu nawierzchni.
- Ad. 2 Koszty zajęcia pasa drogowego związane z budową kanalizacji ponosi Wykonawca.
- Ad. 3 Drzewa w pobliżu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostały zinwentaryzowane i pokazane na załączniku graficznym do opinii nr 624/2014 wraz z ręcznym opisaniem gatunku i średnicy pnia drzewa. Opinia nr 624/2014 wraz z załącznikami graficznymi jest dołączona do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować, że od dnia opracowania dokumentacji projektowej nie nastąpiły żadne zmiany w istniejącym drzewostanie, dlatego zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie w celu prawidłowego przygotowania oferty.

SPECJALISTA
Dział Inwestycji
P. P. P.
Elżbieta Płaczek