

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2018-2020 ” DI/50/2017

#### **PYTANIE**

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pn.: „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2018-2020” uprzejmie proszę o przesłanie informacji dotyczącej zakresu wykonania badania ścieków deszczowych (opis przedmiotu zamówienia pkt.12), jakie parametry mają być poddane analizie i czy po każdym czyszczeniu ma być realizowana analiza ścieków (łącznie 6 razy w ciągu trwania umowy)?

#### **ODPOWIEDŹ**

Ad. 1 Parametry do analizy:

- zawiesina ogólna > 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne > 15 mg/l;

Analiza ma być wykonywana po każdym czyszczeniu, a wyniki niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu.

P.O. KIEROWNIK  
Dział Inwestycji

  
Elżbieta Płaczek