

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na „Dostawę, montaż i uruchomienie wirówki dla oczyszczalni ścieków KRYM”.

Pytania

1. Prosimy o wskazanie szczegółów dotyczących posiadanego przez Państwo protokołu komunikacyjnego oraz sterownika nadzorczego oraz udzielenie informacji, czy posiadają Państwo kody dostępu do programu sterującego i wizualizacyjnego?
2. Prosimy o wskazanie, czy położony przewód sterowniczy pomiędzy miejscem, w którym ma być szafa sterownicza a dyspozytornią, jeśli tak to prosimy o podanie szczegółów odnośnie niego (czy jest światłowód, skretka)
3. Wnosimy o przedstawienie dokumentacji fotograficzno-rysunkowej dotyczącej hali, pomieszczenia odbioru osadu oraz planowanej trasy transportera osadu odwodnionego (od wirówki do przyczepy).

Odpowiedzi

1. Sterownik nadzorczy WAGO 750-841.
Protokół komunikacyjny między sterownikami nadzorczymi: MODBUS/TCP
Nie posiadamy kodów dostępu do programu sterującego i wizualizacyjnego. W chwili obecnej wszelkie zmiany w powyższym systemie wykonuje firma zewnętrzna.
2. W tym samym pomieszczeniu co szafa sterownicza znajduje się szafa elektryczna wyposażona w odpowiednie aparaty komunikacyjne do przesyłu informacji do dyspozytorni. Realizacja przekazu informacji odbywa się przez światłowód.
3. Dodatkowo przekazujemy starsze rysunki dotyczące pomieszczeń wirówki i odbioru. Dokumentację fotograficzną może wykonać każdy z oferentów dokonujący wizji lokalnej obiektu. Nie wskazujemy konkretnego miejsca zrzutu osadu, bo nie znamy szczegółowego zrzutu osadu z konkretnego urządzenia. Jest oczywistym, że zrzut musi być realizowany w osi stanowiska odbioru w strefie środkowej.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Janowski

PREZES ZARZĄDU

Rafał Solis